RUSSIAN FEDERATION

№ 0026341

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.45617

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Антарес»
ОГРН: 1037835076069, ИНН: 7816300308
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 14А, литер М, помещение 4-Н, офис 22
телефон: +7 (812) 317-00-11, email: info@antares-spb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Антарес»
ОГРН: 1037835076069, ИНН: 7816300308
196006, г. Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 14А, литер М, помещение 4-Н, офис 22
телефон: +7 (812) 317-00-11, email: info@antares-spb.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Оборудование насосное: насосные станции и пеногенераторные станции блочно-модульного исполнения типа АНТ-XXX-XX выпускаемое по ТУ 28.13.14-007-71369217-2019 Серийный выпуск.
Согласно приложениям № 1-2

код ОКПД 2
28.13.14

код ТН ВЭД
8143

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Степень огнестойкости - таблица № 21, класс конструктивной пожарной опасности здания - таблица № 22 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ). Согласно приложениям № 1-2

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 40954-ПРГ/ПБ-23 от 28.12.2023
Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ15 от 2022-12-28

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 09.01.2024 по 08.01.2027**

Руководитель органа _____ (подпись) Л.А. Беляков (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Д.В. Смолин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «Б». Лицензия № 05-05 Минэкономразвития РФ, ТЗ № 1227. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726 47-42, www.opcion.ru

RUSSIAN FEDERATION

Проверка подлинности сертификата соответствия

№ 0026343

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.45617
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 09.01.2024 по 08.01.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
email: progress.reestr@yandex.ru.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Тип насосных станций и пеногенераторных установок	Конструкция	Степень огнестойкости	Класс конструктивной пожарной опасности
Насосные станции АНТ-НС-хх-хх-хх-хх-хх-I Пеногенераторные станции АНТ-ПГБ-хх-хх-хх-хх-I, выпускаемые по ТУ 28.13.14-007-71369217-2019	Насосные станции и Пеногенераторные станции блочно-модульного исполнения типа АНТ-ХХХ-ХХ (серийный выпуск) с несущим корпусом в виде металлического каркаса с негорючим утеплителем, с пределом огнестойкости несущих стоек и других несущих элементов не менее R120	I	С0
Насосные станции АНТ-НС-хх-хх-хх-хх-хх-II Пеногенераторные станции АНТ-ПГБ-хх-хх-хх-хх-II, выпускаемые по ТУ 28.13.14-007-71369217-2019	Насосные станции и Пеногенераторные станции блочно-модульного исполнения типа АНТ-ХХХХХ (серийный выпуск) с несущим корпусом в виде металлического каркаса с негорючим утеплителем, с пределом огнестойкости несущих стоек и других несущих элементов не менее R90	II	С0

Руководитель органа _____ (подпись) Л.А. Беляков (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Д.В. Смолин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «Вн. Лицензия № 05.05 Лицензия ФНС РФ, ТЗ № 1231. Бланк не должен храниться Букашей. Тел.: (495) 726 47-42, www.opcion.ru

RUSSIAN FEDERATION

№ 0026344

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14. 45617
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 09.01.2024 по 08.01.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс»
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
email: progress.reestr@yandex.ru.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Тип насосных станций и пеногенераторных установок	Конструкция	Степень огнестойкости	Класс конструктивной пожарной опасности
Насосные станции АНТ-НС-хх-хх-хх-хх-хх-III Пеногенераторные станции АНТ-ПГБ-хх-хх-хх-хх-III, выпускаемые по ТУ 28.13.14-007-71369217-2019	Насосные станции и Пеногенераторные станции блочно-модульного исполнения типа АНТ-ХХХ-ХХ (серийный выпуск) с несущим корпусом в виде металлического каркаса с негорючим утеплителем, с пределом огнестойкости несущих стоек и других несущих элементов не менее R45	III	С0
Насосные станции АНТ-НС-хх-хх-хх-хх-хх-IV Пеногенераторные станции АНТ-ПГБ-хх-хх-хх-хх-IV, выпускаемые по ТУ 28.13.14-007-71369217-2019	Насосные станции и Пеногенераторные станции блочно-модульного исполнения типа АНТ-ХХХ-ХХ (серийный выпуск) с несущим корпусом в виде металлического каркаса с негорючим утеплителем, с пределом огнестойкости несущих стоек и других несущих элементов не менее R15	IV	С0

Руководитель органа _____ (подпись) Л.А. Беляков (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Д.В. Смолин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «Опцион», Москва, 2017 г., «В», Лицензия № 05-05 Минюст ФНС РФ, ТЗ № 1211. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726 47-42, www.opcion.ru